

PV DE MISE EN SERVICE SOLUZEO

Ref PAC :	N° de série :	Date :
NOM INSTALLATEUR :	NOM & ADRESSE DE L'UTILISATEUR :	
NOM STATION TECHNIQUE :		

- IMPLANTATION PAC -


Respect des distances d'implantation du dossier technique: Oui Non

- Circuit frigorifique -

Test étanchéité plancher chauffant 35 bars	Oui: <input type="checkbox"/>
Rincage plancher chauffant avec solvant	Oui: <input type="checkbox"/>
Présence bouteille liquide (obligatoire si zone à la baisse)	Oui: <input type="checkbox"/>
Tirage au vide de l'installation	Oui: <input type="checkbox"/>
Précharge fluide frigo (0,8 à 1Kg / boucle plancher chauffant et boucle capteur géothermique)	Oui: <input type="checkbox"/>

- TYPE SCHEMA DISTRIBUTION -

Cocher les éléments présents et tracer la distribution sur les pointillés afin de déterminer la configuration



= Electrovanne

- MESURES ELECTRIQUES et T°ext - (PàC à l'arrêt)

DISJONCTEUR PROTECTION	Type :	C: <input type="checkbox"/>	D: <input type="checkbox"/>	Calibre :
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL	Type :	AC: <input type="checkbox"/>	A: <input type="checkbox"/>	Tension

TENSION D'ALIMENTATION	L1/N =	L2/N =	L3/N =	N/PE=
	L1/L2 =	L2/L3 =	L1/L3 =	

- MESURES - (PAC en fonctionnement)

TENSION D'ALIMENTATION	L1/N =	L2/N =	L3/N =	Tension N/PE=
	L1/L2 =	L2/L3 =	L1/L3 =	
INTENSITE	L1 =	L2 =	L3 =	

Mesures 100% zones ouvertes (Relevé après 15 minutes de fonctionnement)

Retour PC:			T°C aspi:		
Départ PC:			HP en °C:		
			BP en °C:		
Refou. Cp:			T°C aspi - T°C BP=		

Mesures si zone à la baisse: Fermer la zone (Relevé après 15 minutes de fonctionnement)

Retour PC:			T°C aspi:		
Départ PC:			HP en °C:		
			BP en °C:		
Refou. Cp:			T°C aspi - T°C BP=		

Charge frigo de l'installation après finalisation charge:	Kg
Marquage réglementaire (type fluide, poids, Teq CO2)	Oui: <input type="checkbox"/>

OBSERVATIONS :

NOM & VISA TECHNICIEN :	NOM & VISA UTILISATEUR :

Validation de la mise en service (cadre réservé à AMZAIR Industrie)

CONFORME : <input type="checkbox"/>	NON CONFORME : <input type="checkbox"/>
OBSERVATIONS :	
Nom et signature :	Cachet Amzair :